

ZDT.KOTZ.4122.927.2025

PROTOKÓŁ 927/2025

z dodatkowej narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data zakończenia narady: 2026-02-04

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b *ust. 3, 7* (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późniejszymi zmianami).

Opis przedmiotu narady:

PRZYŁĄCZE KABLOWE eNN
ZŁĄCZE KABLOWE eNN
STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW

Położenie: Łódź, ul. RYSOWNICZA dz.nr 265/21,
ul. ŁAGIEWNICKA dz.nr 651

Wnioskodawca:

GREENWAY POLSKA SP. Z O.O.
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3c

Investor:

GREENWAY POLSKA SP. Z O.O.
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3c

Przewodniczący: Marzena Zaleska

Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Łódzki Ośrodek Geodezji _____ Agnieszka Minias	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
2.	Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ _____ Wojciech Justyniak	pozytywne z uwagami _____ W miejscach potencjalnych kolizji proj. infrastruktury z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wod-kan należy stosować wytyczne ZWiK sp. z o.o.
3.	Wydział Kształtowania Środowiska UMŁ _____	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
4.	Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ _____	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5.	Zarząd Dróg i Transportu _____ Katarzyna Prochowska	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
6.	Zarząd Inwestycji Miejskich _____	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Łódzkie Inwestycje Sp. z o.o.	nie dotyczy
	Kamila Otreba	Nie dotyczy

2.	NETIA S.A. _____ Tomasz Kluska	pozytywne z uwagami _____ W pobliżu sieci telekomunikacyjnej operatora prace prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela firmy Netia. W czasie prowadzenia robót istniejącą sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia, istn. sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć zgodnie z przepisami. W przypadku kolizji z istn. siecią i wystąpienia konieczności przebudowy P.T., uzgodnić z Netia i/lub wystąpić o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci. Rozpoczęcie robót zgłosić z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres: Netia - Zespół Utrzymania Sieci ul. Niciarniana 51/53, 93-320 - Łódź, tel. +48 42 258 86 33, fax. +48 42 258 89 01, e mail: nadzory@netia.pl.
3.	PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź _____ Andrzej Potyrała	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
4.	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi _____ Jan Anielak	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
5.	TOYA Sp. z o.o. _____ _____	pozytywne bez uwag _____ Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
6.	Veolia Energia Łódź S.A. _____ Michał Masłowski	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
7.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. _____ Martyna Sz wajkowska	pozytywne z uwagami _____ W miejscu skrzyżowania projektowanego kabla z istniejącą infrastrukturą wod.-kan. należy zachować odległość min. 0,20 m w świetle przy metodzie wykopu otwartego (nie mniej niż 0,50 m w świetle przy układaniu kabla bezwykopowo), a roboty prowadzić z należytą ostrożnością. Na kablu w miejscu skrzyżowania z istn. infrastrukturą wod.-kan. należy założyć rurę osłonową.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono treść protokołu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Wynik narady:

jednomyślny i pozytywny

**Z UP. PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI
Z-CA DYREKTORA**

za zgodność z oryginałem: