

Rajcza, dn. 20.04.2025 r.

GreenWay Polska Sp. z o. o.
ul. Łużycka 3c
81-537 Gdynia

dotyczy: uzgodnienia trasy przyłącza energetycznego nn 0,4 kV do projektowanej stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz zjazdu z drogi publicznej do działek prywatnych wraz z miejscami postojowymi względem administrowanych przez nas sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15.04.2025 r. dotyczący uzgodnienia trasy przyłącza energetycznego nn 0,4 kV do projektowanej stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz zjazdu z drogi publicznej na działki prywatne (dz. nr 3446/1, 3445/9, 8587/15 i 8587/16 w Lalikach) wraz z miejscami postojowymi względem administrowanych przez nas sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Zakład Usług Komunalnych w Rajczy informuje, że uzgadnia pozytywnie przedstawione rozwiązania.

Bezwzględnie zachowany musi zostać dostęp do hydrantu zlokalizowanego w rejonie inwestycji, poza tym na etapie projektowania jak i wykonawstwa należy zachować odległości od planowanego kabla nn do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa budowlanego czy innych norm branżowych.

Szczególną uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, roboty prowadzone w sąsiedztwie w/w sieci muszą być prowadzone ręcznie, z zastosowaniem rur osłonowych, dekle studzienek (zarówno kanalizacyjnych jak i dekielki zasuw wodociągowych) muszą być wyregulowane do poziomu terenu lub nowej nawierzchni, niedopuszczalne jest usunięcie lub zasypanie studzienek utrudniające ich lokalizację i dostęp do nich. Przy realizacji inwestycji zachowane (lub odtworzone) muszą być wszystkie tabliczki z oznakowaniem i lokalizacją zasuw wodociągowych.

KIEROWNIK ZAKŁADU
Eulenes Derus

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a